



- 1-reduktio MIX-25 / lub równoważny /
- 2-gazomierz G-16 z nadajnikiem / lub równoważny /
- 3-filtr gazu POLDE dn 32 / lub równoważny /
- 4-gazowy kurek kulowydn 25 p=0,6 MPa
- 5-gazowy kurek kulowy p=0,6 MPa dn 40
- 6-manometr centryczny p=0-0,6 MPa
- 7-manometr centryczny p=0-6,0 kPa
- 8-rejestrator CRS-03 z anteną / lub równoważny/

Stal L 35 x 35

Stal L 35 x 35

Nazwa obiektu:			
BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ			
Adres obiektu:			
JANÓW LUBELSKI UL. ZAMOYSKIEGO 68			
Przedmiot rysunku:			
PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU			
Projektant:	Nr. upr.:	Specjalność:	Skala:
Inż. Hieronim Brzeziński	4/TBG/93	Inst. sanitarne	1:10
Sprawdzący:			
mgr inż. Sławomir Brzeziński PDK/0026/POOS/09 Inst. sanitarne			
			Nr. rys:
			8
			Data:
			08.2013