

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTA

AD. 1 –technologia inst c.o. zgodnie z przedmiarem

AD.2 – Ilość grzejników wynosi 68 szt. / przedmiar poprawiono /

AD 3 – Należy zainstalować:

- komin odprowadzenia spalin z kotła
- komin wentylacyjny wywiewny
- kanał wentylacyjny nawiewny

/ przedmiar poprawiono /

Ad.4 – Rysunek w załączeniu