

witam

proszę o wyjaśnienie czy instalacja C.O mam być wykonana z rur stalowych zaciskowy tak jak w specyfikacji czy z rur pex tak jak w przedmiarze  
pozdrowiam

Odpowiedź

Instalacja CO ma być wykonana z rur pex tak jak w przedmiarze.

Lech Wronka

---